

## Allgemeine Information

An: Planer und Errichter von Kundenanlagen am Niederspannungsnetz  
03. Januar 2010

# Freigabe von Zählerplätzen im Netzgebiet der Stadtwerke Bad Wildbad GmbH & Co. KG (SBW) ab dem 01. Januar 2010

## 1 Freigabe von Zählerplätzen

Im Versorgungsgebiet der SBW werden nur die Zählerschränke mit einem herkömmlichen Zählerfeld (3-Punktbefestigung) nach DIN 43870 Teil 1 bis Teil 3 bzw. TAB 2007 Kapitel 7.2 (1) freigegeben.

## 2 Tarif- und Laststeuerung

Zur Tarif bzw. Laststeuerung wird bis auf weiteres im Netzgebiet der SBW ein Tonrundsteuerempfänger mit 3-Punktbefestigung verwendet. Ein entsprechendes Zählerfeld ist hierfür bei den Zählerschränken vorzusehen.

## 3 Empfehlungen zum 3-Punktbefestigung-Zählerplatz Planungsbeispiele

Planungsbeispiele siehe Anlage 1,2,3,4,5.

## 4 Begriffe / Abkürzungen

EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
EDL	Energiedienstleistung – Messkonzept zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen nach EnWG
BKE	Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung
SG	Steuergerät für Tarif und Laststeuerung
TRE	Rundsteuerempfänger mit Tarifschaltgeräten